



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

LORENCINI BRASIL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP. / LORENCINI BRASIL

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1268	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS FLUIDOS ISOLANTES UTILIZADOS EM TRANSFORMADORES DE ENERGIA.	ENSAIO QUÍMICO Determinação de Bifenilas Policloradas (PCB) em fluido isolante por cromatografia a gás com detector de captura de elétrons (GC/ECD). LQ = 2,0 mg/kg	IT 08
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 11-4-2023